



Beschlussvorlage DS 269/2017/14-19

Status: öffentlich
Datum: 15.06.2017

Fachbereich: FB II-Serv.einh. Gebäudemanag./Bauh.
Bearbeiter: Frau Schöpfel
Einreicher: Bürgermeister

Betreff: Vergabe Sanierung Dächer Lenné-Schule Haus 4 Anbau

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	Status
Hauptausschuss	27.06.2017	Entscheidung	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Hauptausschuss stimmt dem Vorschlag des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe für die Sanierung des Daches von Haus 4 Anbau der P.-J.-Lenné-Oberschule an den Bieter Nr. 1 zu.

Sachverhalt:

An den Dächern der P.-J.-Lenné-Oberschule sind erhebliche Nässeschäden infolge von Undichtigkeiten aufgetreten. Durch Wassereintritt in den Gebäuden kam es vermehrt zu Feuchteschäden an den vorhandenen Unterdecken und Fassaden. Die Unterspannbahn der Dächer hat sich zum Teil vollständig zersetzt. Des Weiteren sind Ziegelverschiebungen infolge von Windeinwirkungen aufgetreten, die voraussichtlich aus unzureichenden Verklammerungen der Ziegel herrühren. Durch einen öffentlichen bestellten Sachverständigen wurde ein entsprechendes Gutachten erstellt.

Auf Grundlage dieses Gutachtes und den gesetzlichen Vorgaben wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Im Ergebnis dieser Ausschreibung gaben 4 Unternehmen ein Angebot ab. Die Eröffnung der Angebote fand am 01.06.2017 statt. Die Angebote wurden ausgewertet und ein Vergabevorschlag erarbeitet.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Erträge/Einzahlungen:
Aufwendungen/Auszahlungen: 97.512,53 €
Auf der Kostenstelle: 2160101

Anlagen:

Preisspiegel
Vergabevermerk

Karsten Knobbe
Bürgermeister