



| Art des Dokuments: | Gremium | Verantwortlich: | Status: | Seite: | Datum: |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| Stellungnahme zu AN 191/2023 | Beratungsfolge | FB I | öffentlich | Seite 1 von 2 | 14.05.2024 |

Bezugnahme AN 191/2023/19-24

Antrag auf Erstellung eines Regenwassernutzungskonzeptes

Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Verwaltung ein Regenwassernutzungskonzept erarbeitet.

Dieses Konzept soll neben der Möglichkeit einer gemeindlichen Förderung zur Errichtung privater Regenwasserzisternen und zur Dachbegrünung von privaten Nebengebäuden (Carports, Garagen, Gartenhäuser) auch die Errichtung von Regenwasserauffangbecken zur Löschwassergewinnung beinhalten.

Antwort:

- Abwasserbeseitigungskonzept
- SG Brandschutz erarbeitet z.Z. Löschwasserkonzept für das Gemeindegebiet Hoppegarten
- Zusammen mit dem WSE und dem WBV „Stöbber-Erpe“

Wasserwiederverwendung von gesammeltem Regenwasser auf Privatgrundstücken

- anfallendes Regenwasser auf Gemeinde Flächen und Straßen wird vor Ort, in Rigolen und Mulden versickert
- in Hönow Dorf wird das Regenwasser teilweise in die Seen geleitet, die auch zur Löschwasserentnahme dienen
- Siedlungserweiterung Hönow wird über den Grünzug entwässert, das Regenwasser soll dort gesammelt werden und versickern
 - o Übermäßiges Regenwasser wird über die Regenrückhaltebecken kontrolliert in die Zoche eingeleitet
- Gewerbegebiet Dahlwitz wird über den Grünzug entwässert, das Regenwasser soll dort gesammelt werden und versickern
 - o Übermäßiges Regenwasser wird über die Regenrückhaltebecken kontrolliert in den Wernergraben eingeleitet
- Im Ortsteil Münchehofe wird das Regenwasser im Giebelteich gesammelt, welcher auch zur Löschwasserentnahme dient
- Die Regenwasserleitungen in Dahlwitz an der Bahnunterführung werden in das anliegende Waldstück geleitet

- Andere Stellen zur Anlegung von Löschwasserentnahme müssen auf genügend Wasserzufluss, Eigentumsverhältnisse der Flächen, Größe der benötigten Becken und Zugänglichkeit geprüft werden

Rennbahngemeinde Hoppegarten



| Art des Dokuments: | Gremium | Verantwortlich: | Status: | Seite: | Datum: |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Stellungnahme zu AN 191/2023 | Beratungsfolge | FB I | öffentlich | Seite 2 von 2 | 14.05.2024 |

aufgestellt:

i. A. Acosta-Rüdiger